

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**(обязательная сертификация)**

**№ RU C-RU.ЭО30.В.00458/22**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Иркутсккабель» (АО «Иркутсккабель»). Место нахождения: Иркутская область, г. Шелехов. Адрес юридического лица: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. Адрес места осуществления деятельности: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. ОГРН: 1023802256015. ИНН: 3821000937. Телефон: +73955052905; +73955052901. Адрес электронной почты: secretary@irkutskkabel.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Иркутсккабель» (АО «Иркутсккабель»). Место нахождения: Иркутская область, г. Шелехов. Адрес юридического лица: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, дом 1.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с пропитанной вязким или нестекающим составом бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, с тремя медными или алюминиевыми жилами секторной формы номинальным сечением от 35 до 240 мм<sup>2</sup>, с алюминиевой или свинцовой оболочкой, с защитным покрытием или без него, марок: ААГ, АСГ, ААШв, ААБ2лШв, АСБлШв, СБлШв, АСШв, АСБ2лШв, СБ2лШв, ААБлГ, АСБГ, СБГ, АСБ2лГ, СБ2лГ, СШв, СБШв, ААП2лШв, ААБвГ, ЦААШв, ЦААБлГ, ЦААПлГ, ЦАСШв, ЦСБШв, ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦАСБлШв, ЦСПГ, выпускаемые по ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».


**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы сертификационных испытаний №№ 60 с/к-2022, 61 с/к-2022, 62 с/к-2022 от 08.06.2022, выданные ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег. № 0128 от 15.11.2020 до 14.11.2023, выданный органом по сертификации систем менеджмента ООО «Интерсертифика-ТЮФ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.13ИФ26. Схема сертификации: 5с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) - ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2: ПРГО1 (ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011). Условия хранения продукции должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках (п.п. 5.1, 5.6 ГОСТ 18410-73). Срок хранения: на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет (п.5.6 ГОСТ 18410-73). Срок службы (годности) или ресурс продукции: не менее 30 лет (п. 2.7 ГОСТ 18410-73).


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2022 по 19.06.2027**



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
Эксперт-аудитор  
Эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Сазонова Лидия Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

  
(подпись)

Графская Юлия Игоревна  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)